Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
LXM Group a. s.
Malostranská 579
742 42 Šenov u Nového Jičína

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21443/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Místo odběru: Pustějov, obecní úřad č.p. 54
Vzorek odebral: Wrzyszcz Radim
Identifikace: voda pitná
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A

Datum odběru: 12.10.2026
Hodina odběru: 8:30
Datum příjmu: 12.10.2026
Datum analýz: 12.10. - 30.10.2026

Označení zákazníka: kuchyňka
Další údaje o odběru: Zdroj: povrchový
Protokol o odběru vzorku č.: 6751/26

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR č. vzorku: **21443**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	NMH
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 103 (ČSN EN ISO 7899-2)	A	0	NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0	MH
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200	DH
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40	DH
Živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	0	MH
Počet organismů	0	jedinci/ml	SOP 112 (ČSN 75 7712)	A	50	MH
Abioseston	1	%	SOP 112 A (ČSN 75 7713)	A	5	MH

CHEMICKÝ ROZBOR č. vzorku: **21443**

Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda		lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20	MH
Zákal	0,58	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00	MH
Pach	přijatelný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelný	
Chuť	přijatelná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	přijatelná	
pH	7,5		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5	MH
Celková tvrdost (vápník a hořčík)	0,80	mmol/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	2,0 - 3,5	DH
CHSK Mn	2,44	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0	MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A	0,5	MH
Dusitany	<0,02	mg/l	SOP 11 (ČSN EN 26777)	A	0,5	NMH
Dusičnany	<2,0	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A	50	NMH
Chloridy	16,3	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	250	MH
Sírany	28,9	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	250	MH
Fluoridy	<0,10	mg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-1)	A	1,5	NMH
Hliník	0,03	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Arsen	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Bór	<0,025	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1,5	NMH
Vápník	24,7	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	40 - 80	DH
Kadmium	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,005	NMH
Chrom	0,002	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,025	NMH
Měď	0,007	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1,0	NMH
Železo	0,093	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,2	MH
Rtuť	<0,0003	mg/l	SOP 03 (ČSN 75 7440)	A	0,001	NMH

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
LXM Group a. s.
Malostranská 579
742 42 Šenov u Nového Jičína

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21443/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **21443**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
Draslík	1,92	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	1 - 10	DH
Hořčík	4,39	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	20 - 30	DH
Mangan	0,02	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,05	MH
Sodík	11,4	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	200	MH
Nikl	0,002	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,02	NMH
Olovo	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Antimon	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,010	NMH
Selen	<0,001	mg/l	SOP 37 (ČSN EN ISO 11885)	A	0,01	NMH
Konduktivita	22,8	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A	125	MH
Kyanidy veškeré	<0,010	mg/l	SOP 19 (ČSN 75 7415)	A	0,05	NMH
Bromičnany	<3	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	10	NMH
Chlorečnany	<50	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	250	NMH
Chloritany	155	µg/l	SOP 57 (ČSN EN ISO 10304-4)	A	250	NMH
Teplota**	12,2	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A	8,0 - 12,0	DH
Chlór volný**	0,07	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A	0,30	MH
Benzo(a)pyren	<0,0025	µg/l	SOP 12 (ČSN EN ISO 17993)	A	0,010	NMH
PAU	0	µg/l	SOP 12 (ČSN EN ISO 17993)	A	0,1	NMH
Benzen	<0,20	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	1,0	NMH
1,2-dichlorethan	<1,00	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	3	NMH
Trichlorethen (TCE)	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	10	NMH
Tetrachlorethen (PCE)	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	10	NMH
THM	12,2	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	50	NMH
Chloroform	7,54	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	30	MH
Bromdichlormethan	3,45	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Dibromchlormethan	1,24	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Bromoform	<0,30	µg/l	SOP 40 (ČSN EN ISO 15680)	A	---	
Bisfenol A	<0,200	µg/l	SOP 104 (ELGA-VEOLIA app.note)	S	2,5	NMH
Kyselina dibromoctová	<0,500	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina dichloroctová	0,751	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina monobromoctová	<0,500	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina monochloroctová	<1,00	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Kyselina trichloroctová	1,40	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	---	
Suma 5 HAA	2,15	µg/l	SOP 103 (EPA Method 557.2)	S	60	NMH
Kys. perfluorobutanová	0,00245	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluoropentanová	0,00052	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorohexanová	0,00046	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluoroktanová	0,00044	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluoroheptanová	0,00046	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorononanová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorodekanová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluoroundekanová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorododekanová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorotridekanová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorobutansulfonová	0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
LXM Group a. s.
Malostranská 579
742 42 Šenov u Nového Jičína

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21443/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **21443**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
Kys. perfluoropentansulfonová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorohexansulfonová	0,00042	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluoroheptansulfonová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluoroktansulfonová	0,00046	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorononansulfonová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorodekansulfonová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorundekansulfonová	<0,001	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorododekansulfonová	<0,0003	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Kys. perfluorotridekansulfonová	<0,001	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	---	
Suma PFAS	0,00551	µg/l	SOP 105 (EPA Method 537.1,533)	S	0,10	NMH
Alachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	1	NMH
Alachlor OA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	1	NMH
Atrazin-2-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	2	NMH
Chloridazon-desfenyl + methyldesphenyl suma	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Chloridazon-desfenyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Chloridazon-metyl-desfenyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
Dimethachlor CGA 369873	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	6	NMH
Dimethachlor ESA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	6	NMH
Dimethachlor ESA,OA,CGA 369873 suma	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	12	NMH
Dimethachlor OA	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	6	NMH
Metazachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	5	NMH
Metazachlor OA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metolachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	2	NMH
Metolachlor OA	<0,050	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	2	NMH
Pethoxamid ESA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Suma nerelevantních metabolitů	0	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	---	
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	3	NMH
Acetochlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Acetochlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Acetochlor OA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Alachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Ametryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Atrazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Atrazin-desethyl desisopropyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Atrazin-desethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Atrazin-desisopropyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Azoxystrobin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Azoxystrobin-o-demethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Bentazon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Boscalid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Bromoxynil	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Carbendazim	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
LXM Group a. s.
Malostranská 579
742 42 Šenov u Nového Jičína

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21443/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **21443**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
Chlorfenvinfos	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Chloridazone	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Chlorsulfuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Chlortoluron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Chlortoluron-desmethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Clomazone	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Cyanazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Cyproconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Desmetryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Diazinon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Diflufenican	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Dimethachlor	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Dimethenamid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Dimethenamid ESA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Dimethenamid OA	<0,050	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Dimethoat	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Dimoxystrobin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Diuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Epoxiconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Ethofumesate	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Fluazifop-P	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Flufenacet ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Fluopicolid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Hexazinon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Imazamox	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Imidacloprid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Isoproturon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Isoproturon-monodesmethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Lenacil	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
MCPA	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
MCPP	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metalaxyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metamitron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metazachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Methoxyfenozid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metolachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metribuzin-desamino diketo	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metribuzin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metribuzin diketo	<0,030	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Metribuzin-desamino	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Nicosulfuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Pethoxamid	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Picloram	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Prometon	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laborator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
LXM Group a. s.
Malostranská 579
742 42 Šenov u Nového Jičína

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21443/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

CHEMICKÝ ROZBOR			č. vzorku: **21443**			
Ukazatel	**výsledek**	**jednotka**	**metoda**		**lim. hodnota**	
Prometryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Propachlor	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Propachlor ESA	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Propazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Propiconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Quinmerac	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Sebutylazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Simazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Simazin-2-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Simetryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Tebuconazole	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Terbuthylazin-desethyl	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Terbuthylazin-hydroxy	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Terbutryn	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Terbutylazin	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Thiamethoxam	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
2,4,5-T	<0,020	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Bromacil	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Dimefuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Flazasulfuron	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Triadimenol	<0,010	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,1	NMH
Pesticidní látky celkem	0	µg/l	SOP 100 (EPA Method 1694)	S	0,5	NMH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Místo provádění laboratorních činností je shodné s adresou laboratoře.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
SOP - standardní operační postup.
***terénní měření*
KTJ - kolonie tvořící jednotky.
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.
THM - trihalogenmethany - suma 4 THM (chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan a bromoform).
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky - suma 4 PAU (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-c.d)pyren).
Suma HAA - suma 5 halogenoctových kyselin (kyselina bromoctová, kyselina dibromoctová, kyselina chloroctová, kyselina dichloroctová a kyselina trichloroctová).
PFAS - per- a polyfluorované alkylové sloučeniny; Kys. - kyselina
Vysv. 9 - návod firmy MERCK/HACH.
Příloha: Protokol o odběru vzorku č. 6751/26

Subdodavatel: Litolab spol. s r.o.

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.

Laboratoř M O R A V A s.r.o.
Oderská 456, Butovice
742 13 Studénka
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
E-mail: info@laboratator-morava.cz
Tel.: 556 400 333
IČ: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:
LXM Group a. s.
Malostranská 579
742 42 Šenov u Nového Jičína

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 21443/26
Výsledky rozboru vzorku pitné vody - úplný rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Protokol vyhotovil: Tomková Iveta
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
Laboratoř MORAVA s.r.o. se sídlem ve Studénce
1266

Dne: 30.10.2026
Mgr. Kerekešová Jana
Vedoucí zkušební laboratoře

Elektronicky podepsáno
30.10.2026 17:02:29
Mgr. Jana Kerekešová

Ve sloupci "Metoda" jsou subdodávky označeny písmeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v poznámce.
Ve sloupci "Metoda" jsou písmenem A označeny zkoušky v rozsahu akreditace a písmenem N zkoušky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyžádání uváděny na zvláštní příloze k protokolu.
Limitní hodnoty jsou uváděny pouze v odůvodněných případech.